

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.02350

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0014120

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЗА" (ООО "ВЕЗА").
Адрес: 141190, РОССИЯ, Московская область, город Фрязино, Заводской проезд, дом 6. ОГРН: 1027739487082.
Телефон: 84957451573. Факс: 84956269932.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЗА" (ООО "ВЕЗА").
Адрес: 141190, РОССИЯ, Московская область, город Фрязино, Заводской проезд, дом 6. ОГРН: 1027739487082.
Телефон: 84957451573. Факс: 84956269932.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность").
Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, стр.А. Адрес места осуществления деятельности: 301760, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1, Литер А. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. E-mail: info@alfarb.ru
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Вентиляторы радиальные для удаления газов, возникающих при пожаре типа ВРАН ДУ, выпускаемые по ТУ 4861-120-40149153-2008 с изм. №1-12.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
48 6170

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:
8414 59 400 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). ГОСТ Р 53302-2009 с изм. № 1 "Оборудование противоподымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость".
Предел огнестойкости - 2,0 часа при температуре 400° С., 2,0 часа при температуре 600° С.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 793-С/ТР-16 от 02.12.2016 г., № 794-С/ТР-16 от 02.12.2016 г.
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
№ РОСС RU.И122.04ЕР / ОС.СМК.02714-15 от 22.10.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.12.2016 по 12.12.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.А. Гомзов
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Д.Н. Байгушкин
инициалы, фамилия