

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ68.В.02644

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЗА».
Адрес: 141190, РОССИЯ, Московская область, город Фрязино, Заводской проезд, дом 6.
ОГРН: 1027739487082. Телефон: +74956642670, факс: +74956269902, e-mail: info@veza.ru.

№ 0013381

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЗА».
Адрес: 141190, РОССИЯ, Московская область, город Фрязино, Заводской проезд, дом 6.
ОГРН: 1027739487082. Телефон: +74956642670, факс: +74956269902, e-mail: info@veza.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Вентиляторы радиальные для удаления газов, возникающих при пожаре, марок ВРАВ ДУ, выпускаемые по ТУ 4861-125-40149153-2008 с изм. №8. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 28.25.20.190

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ).
Предел огнестойкости для вентиляторов – 2 часа при температуре перемещаемых газов 400°C;
Предел огнестойкости для вентиляторов – 2 часа при температуре перемещаемых газов 600°C в соответствии с ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет сертификационных испытаний № ППБ-169/06-2017 от 08.06.2017 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № РОСС RU.И122.04ЕР / ОС.СМК.02714-15/02883-16 от 21.10.2016 г., выдан ОС ООО «ИСОМАКС», рег. № РОСС RU.И122.04ЕР / ОС.00280-16.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.06.2017 по 07.06.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

М.В. Ануфриков

инициалы, фамилия

П.В. Перерва

инициалы, фамилия