

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ68.В.03120

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021221

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЗА».
Адрес: 141190, РОССИЯ, Московская область, город Фрязино, Заводской проезд, дом 6.
ОГРН: 1027739487082. Телефон: +74956642670, факс: +74956269932, e-mail: info@veza.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЗА».
Адрес: 141190, РОССИЯ, Московская область, город Фрязино, Заводской проезд, дом 6.
ОГРН: 1027739487082. Телефон: +74956642670, факс: +74956269932, e-mail: info@veza.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат пер. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Вентиляторы осевые системы вытяжной противодымной защиты типа
ВОД-040-ДУ400, ВОД-050-ДУ400, ВОД-063-ДУ400, ВОД-071-ДУ400,
ВОД-080-ДУ400, ВОД-090-ДУ400, ВОД-100-ДУ400, ВОД-112-ДУ400,
ВОД-125-ДУ400 выпускаемые по ТУ 4861-014-40149153-01.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 28.25.20.111

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8414 59 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ Р 53302-2009 Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость (с Изменением N 1)
Предел огнестойкости 2 часа при температуре перемешиваемых газов 400°C.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-249/11-2018 от 01.11.2018 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г. Акт анализа состояния производства № 509-СС/10-2018 от 17.10.2018 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

26.11.2018

по

25.11.2023

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

Е.Н. Горбачев
инициалы, фамилия

М.С. Белов
инициалы, фамилия