

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ74.В.00469

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0004331

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ВЕНТИЛЯТОР» (ООО «Завод ВЕНТИЛЯТОР»)
Адрес: 193315, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 52, корпус 9.
ОГРН: 1089847231176 Телефон: +78123310097, факс: +78123310097. E-mail: ventilator@ventilator.spb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ВЕНТИЛЯТОР» (ООО «Завод ВЕНТИЛЯТОР»)
Адрес: 193315, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 52, корпус 9.
ОГРН: 1089847231176 Телефон: +78123310097, факс: +78123310097. E-mail: ventilator@ventilator.spb.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. АЗ, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +7 (812) 309-50-72, E-mail: info@czrc.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Вентилятор крышный радиальный дымоудаления (для удаления газов, возникающих при пожаре) с факельным вертикальным выбросом тип: ВКРФм 3,55 ДУ (ДУВ); ВКРФм 4 ДУ (ДУВ); ВКРФм 4,5 ДУ (ДУВ); ВКРФм 5 ДУ (ДУВ); ВКРФм 5,6 ДУ (ДУВ); ВКРФм 6,3 ДУ (ДУВ); ВКРФм 7,1 ДУ (ДУВ); ВКРФм 8 ДУ (ДУВ); ВКРФм 9 ДУ (ДУВ); ВКРФм 10 ДУ (ДУВ); ВКРФм 11,2 ДУ (ДУВ); ВКРФм 12,5 ДУ (ДУВ), выпускаемый по ТУ 4861-008-85589750-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
ОКПД-2 28.25.20.190

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 №244-ФЗ), фактический предел огнестойкости составляет 2 часа при температуре 600 °С (по ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противоподымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость»).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний: № ПБ74-219/10-2017 от 09.10.2017 г., ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ» ООО «СЗРЦ ПБ», аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН98 от 21.12.2011г. Акт о результатах анализа состояния производства №ПБ74.АП-333/06-2017 от 30.06.2017 ОС "СЗРЦ СЕРТ" ООО «СЗРЦ ПБ», Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.10.2017 по 08.10.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.В. Брусникин

инициалы, фамилия

С.Н. Лесин

инициалы, фамилия

